



**SANEAMIENTO DE BIENES MUEBLES SOBRANTES CONFORME A LO DISPUESTO POR LA DIRECTIVA N° 001-2015-SBN
"PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE LOS BIENES MUEBLES ESTATALES" Y RESOLUCIÓN 084-2017/SBN**

I. Objeto:

El Hospital Cayetano Heredia viene tramitando el Saneamiento de 16 Bienes Muebles en condición de sobrantes, que se encuentra ubicados en la Torre UCI, Subestación Eléctrica, Cuarto Técnico del sótano y en la Unidad de Lavandería del Hospital, con el objetivo de incorporarlos al patrimonio de la Institución.

II. Datos Generales:

Dirección Principal: Av. Honorio Delgado 262 Urb. Ingeniería, San Martín de Porres
Horario de Atención: De Lunes a Viernes de 8.00 am a 4.00 pm

Vigencia: Del 01 de Setiembre al 15 de Octubre de 2019

III. Características de los Bienes: Conforme Anexos adjuntos

IV. Disposiciones Específicas:

Se realiza la publicación detallada de los bienes a sanear, en cumplimiento del numeral 2, literal c. de la Directiva N° 001-2015-SBN aprobado por Resolución N° 046-2015-SBN "Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales" y Resolución N° 084-2017/SBN, numeral 2., literal c.

V. Modalidad de Reclamo

La persona natural, jurídica ó Entidad Pública que se considera con derecho de propiedad sobre los bienes muebles materia de saneamiento podrán formular oposición, para lo cual deberán presentar un escrito durante el plazo señalado en el numeral II, adjuntando para tal efecto la documentación probatoria de su titularidad.

Para mayor información comunicarse con la Unidad de Control Patrimonial de la Oficina de Logística, al teléfono 482-0402 Anexo 296.



CUADRO N° 02

EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO - HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Item	Nombre de Equipo	Detalle	Descripción	Ubicación	INV. 2008	INV. 2009	INV. 2010	INV. 2011	INV. 2012	INV. 2013	INV. 2014	INV. 2015	INV. 2016	COD. PATRI.	
1.0	Celda de Llegada	MARCA: T.J. CASTRO S.A MODELO: CELDA DE LLEGADA SN: S/S COLOR: AZUL	Celda de Llegada de Media Tensión 10 kV, Metálico, Autoportado, Color Azul, Conteniendo Disyuntor de Potencia en Pequeño Volumen de Aceite, con Relés de Protección Tipo HB, Terminales de llegada en Media Tensión	Subestación Eléctrica del Hospital Cayetano Heredia	-	-	-	10664	2-00817	3-15594	4-19729	-	-	-	
2.0	Celda de Salida N° 01 (Transformador Mayor 1/4 UIT)	MARCA: T.J. CASTRO S.A MODELO: CELDA DE SALIDA SN: S/S COLOR: AZUL	Celda de Transformación 10/0.23kV, Metálico, Autoportado, Color Azul, Conteniendo un Transformador de 500KVA en aceite dieléctrico, Con Protección de Fusibles y terminales de salida en Baja Tensión		-	0 19140	0 5746	-	-	-	-	-	-	-	-
3.0	Celda de Salida N° 02 (Transformador Mayor 1/4 UIT)	MARCA: T.J. CASTRO S.A MODELO: CELDA DE SALIDA SN: S/S COLOR: AZUL	Celda de Transformación 10/0.23kV, Metálico, Autoportado, Color Azul, Conteniendo un Transformador de 500kVA en aceite dieléctrico, Con Protección de Fusibles y terminales de salida en Baja Tensión		-	-	-	10662	2-00818	3-15595	4-19728	-	-	-	-
4.0	Celda de Salida N° 03 (Transformador Mayor 1/4 UIT)	MARCA: T.J. CASTRO S.A MODELO: CELDA DE SALIDA SN: S/S COLOR: AZUL	Celda de Transformación 10/0.23kV, Metálico, Autoportado, Color Azul, Conteniendo un Transformador de 160kVA en aceite dieléctrico, Con Protección de Fusibles y terminales de salida en Baja Tensión		-	-	-	-	2-00819	3-15596	4-19727	-	-	-	-
5.0	Tablero de Transferencia Automática (Tablero Eléctrico de Control)	MARCA: SM MODELO: TABLERO DE TRANSFERENCIA SN: S/S COLOR: GRIS	Tablero de Transferencia Automática, Metálico, Autoportado, Color Pardo, Conteniendo dos Interruptores Termomagnéticos 3x1050A, Mando Motorizado Automático y Manual		0 5093	0 19144	0 5750	10653	2-00827	3-15603	4-19719	-	-	-	-
6.0	Tablero General de Cargas Críticas (Compartimiento N° 01) (Tablero Eléctrico de Control)	MARCA: SM MODELO: TABLERO ELECTRICO SN: S/S COLOR: GRIS	Compartimiento N° 01 del Tablero General de Cargas Críticas del Sótano, Metálico, Autoportado, Color Pardo, Conteniendo 04 Medidores Analógicos, Selectores, Medidor de Energía, 01 Interruptor de 3x1600A y 01 Interruptor de 3x250A.		-	-	0 5751	10655	2-00825	3-15601	4-19721	-	-	-	-
7.0	Tablero General de Cargas Críticas (Compartimiento N° 02) (Tablero Eléctrico de Control)	MARCA: SM MODELO: TABLERO ELECTRICO SN: S/S COLOR: GRIS	Compartimiento N° 02 del Tablero General de Cargas Críticas del Sótano, Metálico, Autoportado, Color Pardo, Conteniendo cinco Interruptores Termomagnéticos trifásicos.		-	-	-	10656	2-00824	3-15600	4-19722	-	-	-	-
8.0	Tablero General de Cargas No Críticas (Tablero Eléctrico de Control)	MARCA: SM MODELO: TABLERO ELECTRICO SN: S/S COLOR: GRIS	Tablero General de Cargas No Críticas, Metálico, Autoportado, Color Pardo, Conteniendo 03 Medidores Analógicos, 1 Vatímetro, 01 Interruptor Termomagnético 3x1600A y 05 Interruptores Termomagnéticos Trifásicos de Caja Moldeada		-	-	-	10657	2-00823	3-15599	4-19723	-	-	-	-
9.0	Banco de Condensadores de Cargas Críticas (Banco de Condensadores)	MARCA: SM MODELO: BANCO DE CONDENSADORES AUTOMATICO SN: S/S COLOR: GRIS	Banco de Condensadores de Cargas Críticas, Metálico, Autoportado, Color Pardo, Conteniendo 01 Controlador de Factor de Potencia y 05 Condensadores 20 kVAR, 5 Contactores Trifásicos, 15 Fusibles NH y 01 Interruptor Termomagnético 3x1600A00A		0 5092	0 19148	0 5749	10654	2-00826	3-15602	4-19720	-	-	-	-

Amor y Paz
VICISTE
VICISTE



CUADRO N° 02

EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO - HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Item	Nombre de Equipo	Detalle	Descripción	Ubicación	INV. 2008	INV. 2009	INV. 2010	INV. 2011	INV. 2012	INV. 2013	INV. 2014	INV. 2015	INV. 2016	COD. PATRI.	
10.0	Banco de Condensadores de Cargas No Críticas (Banco de Condensadores)	MARCA: SM MODELO: BANCO DE CONDENSADORES AUTOMATICO SN: S/S COLOR: GRIS	Banco de Condensadores de Cargas No Críticas, Metálico, Autoportado, Color Pardo, Conteniendo 01 Controlador de Factor de Potencia y 05 Condensadores 20 KVA, 5 Contactores Trifásicos, 15 Fusibles NH y 01 Interruptor Termomagnético 3x160/400A		0 5091	0 19142	0 5748	10658	2-00822	3-15598	4-19724	-	-	-	
11.0	Tablero General de Cargas Críticas-Sótano [Compartimiento N° 01] (Tablero Electrico de Control)	MARCA: SM MODELO: TABLERO ELECTRICO SN: S/S COLOR: GRIS	Compartimiento N° 01 del Tablero General de Cargas Críticas del Sótano, Metálico, Autoportado, Color Pardo, Conteniendo 03 Medidores Analógicos, Selectores, 01 Interruptor de 3x800A y 01 Interruptor de 3x160/400A.	Cuarto Técnico-Sótano del Hospital Cayetano Heredia	-	-	-	18884	2-17177	3-15570	4-10493	-	6-22377	-	
	Tablero General de Cargas Críticas-Sótano [Compartimiento N° 02] (Tablero Electrico de Control)	MARCA: SM MODELO: TABLERO ELECTRICO SN: S/S COLOR: GRIS	Compartimiento N° 02 del Tablero General de Cargas Críticas del Sótano, Metálico, Autoportado, Color Pardo, Conteniendo doce (12) Interruptores Termomagnéticos trifásicos de caja moldeada		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tablero General de Cargas Críticas-Sótano [Compartimiento N° 03] (Tablero Electrico de Control)	MARCA: SM MODELO: TABLERO ELECTRICO SN: S/S COLOR: GRIS	Compartimiento N° 03 del Tablero General de Cargas Críticas del Sótano, Metálico, Autoportado, Color Pardo, Conteniendo doce (12) Interruptores Termomagnéticos trifásicos de caja moldeada		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0	Tablero General de Cargas No Críticas-Sótano [Gabinete Expansión N° 01] (Tablero Electrico de Control)	MARCA: SM MODELO: TABLERO ELECTRICO SN: S/S COLOR: GRIS	Gabinete de Expansión N° 01 del Tablero General de Cargas No Críticas del Sótano, Metálico, Autoportado, Color Pardo, Conteniendo siete (07) Interruptores Termomagnéticos Trifásicos y un (01) Medidor Multifuncional.		-	-	-	-	-	-	-	4-10995	-	6-22375	-
13.0	Banco de Condensadores de Cargas Críticas-Sótano (Banco de Condensadores)	MARCA: SM MODELO: BANCO DE CONDENSADORES AUTOMATICO SN: S/S COLOR: GRIS	Banco de Condensadores de Cargas Críticas del Sótano, Metálico, Autoportado, Color Pardo, Conteniendo 01 Controlador de Factor de Potencia y 07 Condensadores 20 KVA, 8 Contactores Trifásicos, 24 Fusibles NH 3x160/400A		-	-	-	18883	17176	15569	4-10492	-	6-22378	-	


 ERNESTO JESUS
 BERNAV LUJAN
 INGENIERO ELECTRICISTA
 Reg. CIP N° 152523



EQUIPO PARA EL ALTA POR SANEAMIENTO DE BIENES SOBRANTES

N°	EQUIPO	COD/INVENTARIO 2017	MARCA	MODELO	SERIE	SITUACION	ESTADO
1	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	7-19879	IEDA POWER SAFE	APUS 30KW	4J345LXX04	SOBRANTE	REGULAR



Atentamente
[Handwritten Signature]
 ING. JESUS
 MAESTRO ELECTRICISTA

UNIDAD DE LAVANDERIA

EQUIPOS PARA ALTA POR SANIAMIENTO DE BIENES SOBRANTES

N°	EQUIPOS	COD/INVENTARIO 2016	COD/INVENTARIO 2017	COD/INVENTARIO 2018	MARCA	MODELO	SERIE	SITUACION	ESTADO
1	Autoclave Esterilizador-1	6-04972	7-09899	8-05001	Amsco	S/M	315635	Sobrante	Regular
2	Secadora de Ropa	6-05669	7-09803	8-05058	Hoffman	10160	1245141	Sobrante	Regular

Atentamente

FECHA 18/09/2019



HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
Mg. Ing. JOSÉ OSYNE GARRIDO VICUNA
JEFE OFICINA SERVICIOS GENERALES
Y MANTENIMIENTO